

Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10 a
37-200 Przeworsk
tel/fax: (016) 648 79 11
e-mail: mok@przeworsk.um.gov.pl

***Uczestnicy
postępowania przetargowego***

dotyczy zamówienia : „Dostawa i montaż okien w pomieszczeniach MOK w Przeworsku”

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający - Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 a, 37-200 Przeworsk przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami**

Pytanie 1:

Czy na pewno okna należy wykonać w systemie „zimnym” bez przekładki termicznej? System zimny montuje się wewnątrz budynku, na zewnątrz natomiast system „ciepły” z przekładką termiczną. Z naszego doświadczenia możemy poinformować, że w przypadku zamontowania okien w systemie „zimnym” będzie występowało przemarzanie.

Odpowiedź:

Okna należy wykonać w systemie „ciepłym” zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami na pytania i modyfikacją siwz .

Zamawiający