

Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10 a
37-200 Przeworsk
tel/fax: (016) 648 79 11
e-mail: mok@przeworsk.um.gov.pl

***Uczestnicy
postępowania przetargowego***

dotyczy zamówienia : „Dostawa i montaż okien w pomieszczeniach MOK w Przeworsku”

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający - Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 a, 37-200 Przeworsk przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami**

Pytanie 1:

Zgodnie z zał nr 2 pkt 1.2 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 nr 75 poz. 690 z późn zm) nowe okna montowane we wszystkich rodzajach budynków (po 1 stycznia 2017 r.) powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U (max) = 1,1 (W (m.kw \times K))$. Dla szkła opisanego w dokumentacji przetargowej tj. szkło jednokomorowe 2- szybowe (z ramką min. 16 mm o przenikalności $K=1,0$) wykonane ze szkła zwykłego- nie jest możliwe spełnienie w/w warunku. Aby osiągnąć współczynnik przenikania ciepła dla całych okien na poziomie zgodnym z w/w rozporządzeniem konieczne będzie zastosowanie szkła dwukomorowego 3- szybowego o przenikalności większej niż $k=1,0$. Prosimy o informację, czy w ramach niniejszego zamówienia należy wycenić okna aluminiowe ze szkłem;

- a) dwukomorowym 3- szybowym – w celu spełnienia warunku w/w rozporządzenia
- b) jednokomorowym 2- szybowym- zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej

Odpowiedź:

W ramach niniejszego zamówienia należy wycenić okna aluminiowe ze szkłem; jednokomorowym 2- szybowym- zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót w pliku programu kosztorysowego w formacie ATH.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w formacie ATH.

Zamawiający